

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, 15а, тел. (8442) 95-25-55, E-mail: emercom@volganet.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду

(наименование органа государственного пожарного надзора)

400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, 15, тел. (8442) 96-70-05, und34_ emercom@volganet.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Акт № 005/12
обследования

г. Волгоград

(место составления акта)

« 24 » января 20 18 г.

(дата составления акта)

10 час. 50 мин.

(время составления акта)

Мной, государственным инспектором г. Волгограда по пожарному надзору – инспектором

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области лейтенантом внутренней службы Юн Денисом Владимировичем

в целях оценки готовности и уровня противопожарной защиты объектов, задействованных в проведении выборов Президента Российской Федерации, проводимых в единый день голосования 18 марта 2018 года, в соответствии с указанием УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области №4-1-18 от 12.01.2018 г.

в период с 10 ч. 30 мин. «24» января 2018 года по 10 ч. 50 мин. «24» января 2018 года

проведено обследование:

помещений, избирательного участка № 719 и №720 размещенного в муниципальном

(наименование объекта юридического лица или

общеобразовательном учреждении «Гимназия №14 Краснооктябрьского

района Волгограда» (далее – объект защиты) ОГРН 1023402637015, ИНН 3442037877

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

расположенного (-ых) по адресу: 400009, г. Волгоград, пр. им. В. И. Ленина, 121

совместно с директором МОУ Гимназия №14 Беликовой Еленой Константиновной,

председателем избирательного участка № 719 Сергеевой Анной Валерьевной,

председателем избирательного участка № 720 Развозжаевой Ириной Валентиновной

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя

индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении

обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

в ходе обследования установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта: помещения избирательных участков.

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта),

№719 и №720 расположенных на 1-ом этаже в здании школы: 3-х этажном, II степени

количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования

огнестойкости. Помещения электрифицированы, отопление централизованное, система вентиляции

- естественная. Помещения объекта оборудованы и обеспечены системами и средствами

(отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов

противопожарной защиты: автоматической установкой пожарной сигнализации, системой

пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре заключен договор на их техническое

обслуживание с ООО «Троянда» №35/01-ТО от 01.01.2018г.; системой беспроводной передачи сигналов о пожаре в подразделение пожарной охраны, заключен договор на ее техническое обслуживание с ООО «Служба пожарного мониторинга-34» №116/18 ТО 01.01.2018 г.

Здание оборудовано системой внутреннего противопожарного водопровода, заключен договор на техническое обслуживание с ООО «Фирма «Талисман» №5-25К-17 от 10.04.2017 г.

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организована перекачка пожарных рукавов. (отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности

Указанные системы и средства противопожарной защиты объекта находятся в исправном состоянии, ежеквартально проводится проверка их работоспособности с оформлением соответствующих актов проверки, обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту.

Эвакуационные пути и выходы объекта защиты эксплуатируются в соответствии с проектными решениями и требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». На объекте имеется необходимое количество исправных первичных средств пожаротушения (огнетушителей).

Руководителем объекта защиты пройдено обучение пожарно-техническому минимуму (МКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Волгограда» удостоверение №610 от 23.09.2017г.). Приказом определено лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты (приказ №236, от 02.08.2017 г.).

С членами избирательной комиссии и обслуживающим персоналом объекта защиты проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности под роспись в журнале учета.

На объекте защиты утверждена инструкция о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара, проведены практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара (декабрь 2017 г.).

Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты объекта защиты и выполненные режимные мероприятия

2) в ходе обследования выявлены нарушения: -----

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3

Вывод по результатам обследования:

Помещения избирательных участков №719, №720 муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №14 Краснооктябрьского района Волгограда» соответствуют требованиям пожарной безопасности

(объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности)

С Актом ознакомлен (а), копию получил (а):

Директор муниципального общеобразовательного учреждения
«Гимназия №14 Краснооктябрьского района Волгограда»
Беликова Е.К.

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)



«24» января 2018 года

Обследование проводили:

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Юн Д.В.

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)



«24» января 2018 г.